

**AYUDAS ORDEN AGM/1880/2021 (CAMPAÑA 2022)****PROPUESTA RESOLUCIÓN****PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE AYUDA INICIADOS AL AMPARO DE LA ORDEN AGM/920/2022, DE 6 DE JUNIO, POR LA QUE SE ESTABLECE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ADAPTACIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN EN ARAGÓN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL REAL DECRETO 1432/2008, 29 DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA CONTRA LA COLISIÓN Y LA ELECTROCUCIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN.**

Mediante Orden AGM/920/2022, de 6 junio, publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 122, de 27 de junio 2022, por la que se establece la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se ajusta a lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y en el artículo 6 de la Orden AGM/1880/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para financiar proyectos de adaptación de líneas eléctricas de alta tensión en Aragón a los requisitos establecidos por el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 13/01/2022.

Se presentaron un total de 84 solicitudes de subvención. No han llegado a ser valoradas en Comisión de Valoración, las 1 renuncias, 1 inadmisiones y 7 desistimientos, notificados individualmente antes de la reunión de la misma. En 2 solicitudes que llegaron a Comisión de Valoración se ha declarado la desestimación por los motivos que se especifican en el Anexo II de la presente Propuesta. En el Anexo III de la presente Propuesta se relacionan las 13 solicitudes, para las que no se realizó una correcta subsanación. En consecuencia, han accedido al proceso de concurrencia competitiva 62 solicitudes; 37 para las que se propone concesión de subvención, las cuales se especifican en el Anexo I y, 23, que se integran en una lista de reserva disponible en el Anexo IV.

Una vez evaluadas y valoradas las solicitudes presentadas que cumplían todos los requisitos básicos, la Comisión de Valoración, reunida en fecha 13/01/2023, realizó la preselección de solicitudes a estimar en función de la baremación realizada, la disponibilidad presupuestaria y criterio de acumulación de ayudas por una misma entidad solicitante.

De acuerdo con el apartado decimocuarto de la Orden AGM/920/2022, de 6 junio, el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, formula propuesta de resolución, que expresa la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de las subvenciones y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, así como las propuestas de desestimación fundamentada del resto de solicitudes. Esta propuesta de resolución se publicará en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, conforme al artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.



En virtud de lo expuesto, resuelvo:

Primero. — La publicación de la propuesta de resolución provisional formulada por el Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, a la vista del informe de la Comisión de Valoración, que recoge:

- a) Relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y su cuantía, especificando la puntuación obtenida (Anexo I).
- b) Relación de solicitantes para los que se propone la desestimación y su fundamento (Anexo II y III).
- c) Relación de solicitantes por orden de prelación según el resultado de la valoración efectuada, que cumpliendo las exigencias requeridas para adquirir la condición de beneficiarias no han sido seleccionadas como tales en aplicación del proceso de valoración por agotamiento de la dotación presupuestaria o por acumulación de ayuda superior al 75% del presupuesto total de la convocatoria por una misma entidad solicitante (Anexo IV).

Segundo. — Conforme al artículo 22.2 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, y al apartado decimocuarto punto 2 de la Orden AGM/920/2022, los interesados, en el plazo de cinco días a partir del día siguiente de la publicación en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de esta propuesta de resolución, podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Las alegaciones deberán dirigirse al Jefe de Servicio de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, y se registrarán electrónicamente a través de <https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/alegaciones> que conecta con el registro electrónico del Gobierno de Aragón.

Tercero. — La resolución definitiva o resolución de concesión de la convocatoria se publicará en la página web del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y se notificará individualmente a los beneficiarios.

En Zaragoza, a fecha de firma electrónica

Manuel Alcántara de la Fuente

EL JEFE DE SERVICIO DE BIODIVERSIDAD



Nº Expte: SEN22030008

Imp. Ayuda: 14.988,22

Puntuación total: 12,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- ARA.473 Antiposada.
- ARA.469 Colocación elementos antiposada AP circuito.
- ARA.503 Transporte grupos hasta 500 KVA y ARA.508 Conexión y desconexión grupo electrógeno: ya incluidas en unidad ARA 266.

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Imp. inversión a justificar: 14.988,22

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030009

Imp. Ayuda: 28.435,76

Puntuación total: 12,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- no son subvencionables los elementos antiposada y su colocación (ARA469 y ARA473).
- Transporte grupos hasta 500 KVA y Conexión y desconexión grupo electrógeno: ya están incluidas en unidad ARA.266.

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Imp. inversión a justificar: 28.435,76

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030010

Imp. Ayuda: 15.905,20

Puntuación total: 12,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- ARA.473 "Antiposada" y ARA.469 "Coloc elementos antiposada AP circuito"
- Transporte grupos hasta 500 KVA y Conexión y desconexión grupo electrógeno: partidas ya incluidas en ud. ARA 266.

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Imp. inversión a justificar: 15.905,20

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030012

Imp. Ayuda: 21.592,76

Puntuación total: 8,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- ARA.473 "Antiposada" y ARA.469 "Coloc elementos antiposada AP circuito"
- Transporte grupos hasta 500 KVA y Conexión y desconexión grupo electrógeno: partidas ya incluidas en ud. ARA 266.

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Imp. inversión a justificar: 21.592,76

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030013

Imp. Ayuda: 11.689,16

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- ARA.473 "Antiposada".
- ARA.469 "Coloc elementos antiposada AP circuito".

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Imp. inversión a justificar: 11.689,16

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030022

Imp. Ayuda: 292.471,31

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- Tramitación

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 292.471,31

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030023

Imp. Ayuda: 348.413,22

Puntuación total: 35,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACIÓN

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- APOYO METÁLICO C 2000 DAN 14 M: se modera precio con máximo de referencia.
- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA . Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 348.413,22

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030028

Imp. Ayuda: 165.694,02

Puntuación total: 28,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- tramitación.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- APOYO METÁLICO C 2000 14 ZONA A # B.- Se elimina 1 ud. en base a nº apoyos de este tipo proyectados.

- DESMONTAJE POSTE HORMIGON MT y TRATAMIENTO: Se elimina 1 ud. en base a nº de apoyos a desmontar.

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica precio de ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.

- KIT AIS BASE CORCC FUS y KIT AIS SUSP GS1-GS2:- Se eliminan las unidades del anexo al estar ya incluidas en Memoria y Presupuesto inicial.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 165.694,02

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030030

Imp. Ayuda: 259.330,62

Puntuación total: 35,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACIÓN.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- PROT AVIF KIT AIS SUSP: se eliminan 110 ud. dado que sólo se prevé para fase central.

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE: Se eliminan 148 ud. en base a nº apoyos y que kit=2 cubregrapas.

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA. Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 259.330,62

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030032

Imp. Ayuda: 178.990,65

Puntuación total: 35,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- Tramitación.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- Prot avif kit ais susp: Se eliminan las 128 unidades de anexo aportado en fase de subsanación, ya presupuestadas en memoria inicial.

- Prot avif kit ais amarre: Se eliminan 40,5 unidades en base a nº de apoyos y que el kit contiene dos cubregrapas.

- Col baliza protec avifauna: Se asimila y aplica precio máximo de referencia código ARA 233 para conjunto de balizas a instalar.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 178.990,65

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030033

Imp. Ayuda: 59.869,07

Puntuación total: 30,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 2 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar

- SECCIONAMIENTO EN CARGA TELEMANDO IMS.: se modera precio a máximo de materiales especiales (ARA.480)

Nº Expte: SEN22030034

Imp. Ayuda: 669.367,69

Puntuación total: 45,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACIÓN

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.

- DESMONTAJE FASE HASTA 56 INCLUSIVE y DESMONTAJE FASE SUP. 56 E INF.180: Se moderan precios unitarios de acuerdo con máximos de referencia.

- PÓRTICO VERTICAL: Se modera precio con máximo de referencia para materiales especiales (ARA.480).

Nº Expte: SEN22030035

Imp. Ayuda: 128.681,12

Puntuación total: 30,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 2 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- Tramitación.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- BALIZA PROTEC AVIFAUNA : Se asimila y aplica a todo el conjunto de balizas el precio menor presentado en los diferentes lotes..

- INTERRUPTOR-SECC. y SECCIONAMIENTO EN CARGA: Se moderan precios con máximo de referencia para materiales especiales (ARA.480).

- COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR : se modera precio con el máximo de referencia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Manuel Alcántara de la Fuente. J.Ser.Biodiversidad, SERVICIO DE BIODIVERSIDAD el 29/05/2023. Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección <http://www.aragon.es/verificadoc> con CSV CSV513YPT1EQ1001PFI.



Nº Expte: SEN22030038

Imp. Ayuda: 215.045,32

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- tramitación.
- unidades de obra de línea subterránea.
- unidades de obra de AT-HU189/2020, dado que no forma parte de proyecto.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- APOYO METÁLICO C 4500 16 ZONA A ó B: se elimina 1 ud. por nº apoyos de este tipo proyectados.
- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA 233 para conjunto de balizas a instalar.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 215.045,32

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030051

Imp. Ayuda: 11.385,24

Puntuación total: 35,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 0 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1: En base a nº de apoyos se eliminan de la medición: 9,5 ud (kit contiene 2 cubregrapas).
- COMPL.FASE CENTRAL < 180: se asimila y aplica al precio máximo de referencia ARA424.
- GESTION DE RESIDUOS: se modera a 2 % de importe de ejecución material validado.
- SEGURIDAD Y SALUD: se modera a 5 % de importe de ejecución material validado.
- Se moderan precios unitarios a máximos de referencia en otras 4 unidades de obra: WAAP09, WARE01, WATE18 y WATE19.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 11.385,24

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030053

Imp. Ayuda: 88.197,02

Puntuación total: 18,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 2

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila y aplica precio máximo de referencia MTA.012.
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y aplica máximo de referencia ARA.357.
- PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1. Se eliminan 48 uds. (kit= 2 cubregrapas).
- SEGURIDAD Y SALUD: se modera a 5 % de importe de ejecución material validado.
- Se moderan otras 14 unidades de obra con precios máximos de referencia.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 88.197,02

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030055

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 90.774,55

Imp. inversión a justificar: 90.774,55

%Ayuda: 100

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.424.
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.357.
- PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1. Se eliminan de medición 32 ud., en base a nº apoyos y kit=2 cubregrapas.
- GESTIÓN RESIDUOS: Se modera a 2% de importe de ejecución material validado.
- SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 5% de importe de ejecución material validado.
- Se moderan otras 8 unidades de obra: WAP09, WAAP34, WAAP36, WAAP57, WAAP64, WARE01, WATE18 y WATE19.

Nº Expte: SEN22030056

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 383.662,22

Imp. inversión a justificar: 383.662,22

%Ayuda: 100

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- INTERRUPTOR-SECC. III AÉREO 24 kV SF6: Se modera precio unitario con máximo de referencia ARA.480.
- INTERRUPTOR III EXT SF6 24 O 36KV: Se modera precio unitario con máximo de referencia con ARA.289.
- COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila a máximo de referencia ARA.424.
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila a máximo de referencia ARA.357.
- PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1. Se eliminan 32 ud en base a nº apoyos y kit=2 cubregrapas
- SEGURIDAD Y SALUD: Se moderan a 5% de importe de ejecución material validado
- Se modera precio con máximos de referencia en otras14 uds.de obra:WAAP04, WAAP23, WAAP32,WAAP34, WAAP36,WAAP53, WAAP57,WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE18, WATE19.

Nº Expte: SEN22030057

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 540.403,05

Imp. inversión a justificar: 540.403,05

%Ayuda: 100

Puntuación total: 28,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 3 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- INTERRUPTOR-SECC. III AÉREO 24 kV SF6: Se modera con precio de referencia ARA480 (Materiales especiales).
- COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila a máximo de referencia ARA.424
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila a máximo de referencia ARA.357
- PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1: Se eliminan 260 ud. (kit=2cubregrapas)
- SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 2% del importe de ejecución material validado.
- Se moderan precios de otras 15 unidades de obra: WAAP09, WAAP23, WAAP32,WAAP34, WAAP36, WAAP51, WAAP53, WAAP57, WAAP62, WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE18, WATE19.



Nº Expte: SEN22030058

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 227.972,59

Imp. inversión a justificar: 227.972,59

%Ayuda: 100

Puntuación total: 27,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COMPL.FASE CENTRAL < 180 e asimila y aplica precio moderado máximo ARA.424.
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP: se asimila y aplica precio moderado máximo ARA.357.
- KIT AIS AMARRE:se elimina 97 u. (kit=2 cubregrapas)
- KIT AIS SUSPEN: se elimina 24 ud. (aislamiento sólo fase central)
- FORRADO APOYO SINGULAR En base a nº apoyos en proyecto se elimina 1ud. y se modera precio
- SEGURIDAD Y SALUD Se modera a 5 % de importe de ejecución material validado.
- Se moderan otras 12 unidades de obra: 230333, WAAP09, WAAP23, ,WAAP34, WAAP36, , WAAP53, WAAP54, WAAP57, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE18.

Nº Expte: SEN22030059

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 132.927,00

Imp. inversión a justificar: 132.927,00

%Ayuda: 100

Puntuación total: 12,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COMPL.FASE CENTRAL < 180: se asimila y aplica precio moderado máximo ARA.424
- CRUC BOVEDA CB-H4 AP: se asimila y aplica precio moderado máximo ARA.357.
- KIT AIS AMARRE:se elimina 120 unidades (kit=2 cubregrapas)
- FORRADO AVIFAUNA APOYO:Se elimina1 ud por nº apoyos a adecuar. Se modera precio con máximo de referencia.
- SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 5% de importe de ejecución material validado.
- Se moderan precios unitarios con máximos de referencia en otras 11 unidades de obra: WAAP09, WAAP23, WAAP32,WAAP34, WAAP36, WAAP57, WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE19.

Nº Expte: SEN22030061

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. Ayuda: 68.517,42

Imp. inversión a justificar: 68.517,42

%Ayuda: 100

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COMPL.FASE CENTRAL < 180: se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.424.
- KIT AIS AMARRE GA1:Se eliminan 27 ud (kit=2 cubregrapas).
- SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 5% de importe de ejecución material validado.
- Se moderan otras 11 unidades de obra con máximos de referencia: WAAP09, WAAP23, WAAP32, WAAP53, WAAP57, WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE18, WATE19.



Nº Expte: SEN22030064

Imp. Ayuda: 75.005,04

Puntuación total: 10,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA: Se aplica el precio unitario más bajo presupuestado para el conjunto total de balizas a instalar

- Se moderan precios con máximos de referencia en otras 4 unidades de obra: ARA416, AR428, ARA429, ARA509.

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Imp. inversión a justificar: 75.005,04

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030065

Imp. Ayuda: 40.538,82

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- Tramitación.

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- PROT AVIF KIT AIS SUSP GS1-GS2: Se eliminan las 18 uds. contempladas en anexo aportado en subsanación, ya presupuestadas en memoria inicial.

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar

Bfcio: ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U

Imp. inversión a justificar: 40.538,82

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030069

Imp. Ayuda: 111.659,63

Puntuación total: 8,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- INTERRUPTOR-SECC. III AÉREO 24 kV SF6 Se modera precio con máximo de referencia ARA480 (materiales especiales)

- INTERRUPTOR-SECC III EXT SF6 24 O 36KV Se modera precio con máximo de referencia ARA 284.

- CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y modera con precio máximo de referencia ARA358.

- KIT AIS AMARRE GA1: Se eliminan 66 uds. en base a nº de apoyos y kit=2 cubregrapas

- FORRADO AVIFAUNA APOYO: Se elimina 1 ud en base a nº apoyos que se adecúan. Se modera precio unitario.

- SEGURIDAD Y SALUD : Se modera a 5% de importe ejecución material validado.

- Se moderan otras 11 uds. de obra

: WAAP09, WAAP23, WAAP32, WAAP34, WAAP36, WAAP53, WAAP57, WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE19.

Bfcio: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGÉTICAS, S.A.

Imp. inversión a justificar: 111.659,63

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030070

Bfcio: ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U

Imp. Ayuda: 16.239,03

Imp. inversión a justificar: 16.239,03

%Ayuda: 100

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2 .- En base a nº apoyos y kit=2 cubregrapas se eliminan 6 ud.

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA. 233 a conjunto balizas a instalar.

Nº Expte: SEN22030072

Bfcio: ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U

Imp. Ayuda: 498.959,61

Imp. inversión a justificar: 498.959,61

%Ayuda: 100

Puntuación total: 35,00

Detalle de la valoración:

A1: 5 A2: 0 A3: 0 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.233 para el conjunto de balizas a instalar.

Nº Expte: SEN22030073

Bfcio: ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U

Imp. Ayuda: 80.272,35

Imp. inversión a justificar: 80.272,35

%Ayuda: 100

Puntuación total: 20,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.233 para el conjunto de balizas a instalar.

Nº Expte: SEN22030075

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. Ayuda: 73.436,89

Imp. inversión a justificar: 73.436,89

%Ayuda: 100

Puntuación total: 10,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- ARA.450 FORRADO AVIFAUNA APOYO: se eliminan 89 unidades de la medición en base a número de apoyos a adecuar.

- ARA.468 PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: se eliminan 21 unidades de la medición en base a número de apoyos a adecuar.



Nº Expte: SEN22030078

Imp. Ayuda: 251.174,04

Puntuación total: 10,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- TRAMITACION

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT Se eliminan 3 ud. en base a nº apoyos que se desmontan.

- APOYO METÁLICO C 3000 20 Se eliminan 2 ud. dado que sólo se instalan 3 apoyos nuevos con estas características.

- FORRADO AVIFAUNA APOYO Se eliminan 272 ud., dado que la adecuación consta de 82 apoyos.

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2 Se eliminan 72 ud, dado que kit=2 cubregrapas.

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. inversión a justificar: 251.174,04

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030081

Imp. Ayuda: 59.633,05

Puntuación total: 8,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- FORRADO AVIFAUNA APOYO: Se eliminan 61 ud., dado que la adecuación consta de 29 apoyos.

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2.: Se eliminan 39 ud.en base a nº de apoyos y que kit= 2 cubregrapas.

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. inversión a justificar: 59.633,05

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030082

Imp. Ayuda: 83.102,98

Puntuación total: 16,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 2 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:

- Tramitación

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- Forrado avifauna apoyo: Se eliminan de la medición 58 unidades, considerando que el número de apoyos definitivos de la línea es 20.

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. inversión a justificar: 83.102,98

%Ayuda: 100

Nº Expte: SEN22030084

Imp. Ayuda: 69.434,39

Puntuación total: 8,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 2 A4: 0 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- SUMINISTRO Y MONTAJE DE AISLADOR POLIMÉRICO TIPO C3670EBAV_AR, EN CADENAS DE AMARRE: Se eliminan 63 ud., dado que se remodelan 25 apoyos de amarre.

- FORRADO AVIFAUNA APOYO: Se eliminan 118 ud. dado que la adecuación consta de 35 apoyos.

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: Se eliminan 32 unidades en base a nº apoyos y que cada kit contiene 2 cubregrapas.

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. inversión a justificar: 69.434,39

%Ayuda: 100



Nº Expte: SEN22030085

Bfcio: HIDROELECTRICA DE CATALUNYA, SL

Imp. Ayuda: 50.123,95

Imp. inversión a justificar: 50.123,95

%Ayuda: 100

Puntuación total: 8,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Observaciones:

UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:

- PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: Se eliminan 30 ud. en base al nº de apoyos de amarre en los que se prevé instalar cubregrapas (11) y que cada kit consta de 2 cubregrapas

ANEXO II

Se propone la desestimación de las solicitudes de ayuda que a continuación se relacionan,

Nº Expte: SEN22030003

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Motivo de la desestimación: Las actuaciones no conllevan corrección estructural, condición establecida en la convocatoria (Art. Sexto. 1 2.b)

Puntuación total: 6,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

Nº Expte: SEN22030014

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Motivo de la desestimación: Las actuaciones no conllevan corrección estructural, condición establecida en la convocatoria (Art. Sexto. 1 2.b)

Puntuación total: 6,00

Detalle de la valoración:

A1: 0 A2: 0 A3: 0 A4: 2 A5: 0 A6: 0 A7: 0 B1: 0

ANEXO III

Se propone la desestimación de las solicitudes de ayuda que a continuación se relacionan,

Nº Expte: SEN22030005

Bfcio: SUMINISTROS ELECTRICOS ISABENA SL

Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030011

Bfcio: HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA, SA

Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030021

Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.

Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación



Nº Expte: SEN22030031 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030039 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030044 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030046 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030047 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030052 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030060 Bfcio: EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030067 Bfcio: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030068 Bfcio: ARAGONESA DE ACTIVIDADES ENERGETICAS, S.A.
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación

Nº Expte: SEN22030074 Bfcio: ENERGIAS DE ARAGON I, S.L.U
Motivo de la desestimación: Sin correcta subsanación



ANEXO IV

Lista de reserva.

Nº Orden Preferente	EXPEDIENTE	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
1	SEN22030037	10	UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - TRAMITACION. UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - UD COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica el precio máximo de referencia código ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.
2	SEN22030043	10	UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA.357. - SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 5 % de importe de ejecución material validado. - Se modera precio con máximos de referencia en 11 unidades de obra: MTA010, WAP09, WAAP23, WAAP32, WAAP34, WAAP36, WAAP53, WAAP57, WATE01, WATE18, WATE19.
3	SEN22030024	10	UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - Tramitación. - Actuaciones adicionales presentadas como anexo en fase de subsanación no sometidas a requerimiento en dicha fase.
4	SEN22030036	10	UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - TRAMITACION UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - PROT AVIF KIT AIS SUSP GS1-GS2: Se eliminan las 16 uds. de anexo aportado en fase de subsanación, ya presupuestadas en memoria inicial. - PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: se eliminan 12 uds en base a nº apoyos y dado que kit = 2 cubregrapas. - COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA : Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.
5	SEN22030054	10	UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila y aplica máximo de referencia MTA.012. - CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y aplica máximo de referencia ARA.357 - PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1. Se eliminan 18 uds. (kit= 2 cubregrapas). - GESTION DE RESIDUOS: se modera a 2 % de importe de ejecución material validado. - SEGURIDAD Y SALUD: se modera a 5 % de importe de ejecución material validado. - Se moderan a precios máximos de referencia otras 11 unidades de obra.



Nº Orden Preferente	EXPEDIENTE	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
6	SEN22030048	10	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIT AIS AMARRE: Se eliminan 71 ud (kit=2 cubregrapas). - COMPL.FASE CENTRAL < 180: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA424. - CRUC BOVEDA CB- H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA357. - SEGURIDAD Y SALUD: se modera a 5% de importe de ejecución material validado. - Se moderan precios a máximos de referencia en otras 14 unidades de obra.
7	SEN22030029	10	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION BARRERA ANTIPOSADA EN ANGULAR CRUCETA - TRAMITACIÓN <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA: Se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.
8	SEN22030049	10	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERRUPTOR-SECC. III AÉREO 24 kV SF6 e INTERRUPTOR-SECC III EXT SF6 24 O 36KV: Se moderan a precio de referencia ARA.293. - KIT AIS AMARRE Se eliminan 26 ud (kit=2 cubregrapas). - FORRADO AVI APOYO: se elimina 1 ud. en base a información de memoria. - SEGURIDAD Y SALUD: Se modera a 5 % de importe de ejecución material validado. - Se moderan precios a máximos de referencia en otras 12 unidades de obra.
9	SEN22030042	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAMITACIÓN DE PERMISOS OFICIALES CON VISITA A CAMPO
10	SEN22030025	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tramitación. <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIT AIS AMARRE: Se eliminan 45 ud. considerando nº apoyos y kit= 2 cubregrapas. - KIT AIS SUSP: se eliminan 162 kit por nº apoyos y el aislamiento sólo de la fase central. - COL BALIZA :Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA 233 para conjunto de balizas a instalar.



Nº Orden Preferente	EXPEDIENTE	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
11	SEN22030026	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - TRAMITACIÓN</p> <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - PROT AVIF KIT SUSP se eliminan 100 ud. en base a nº de apoyos y proyectarse aislar sólo fase central. - COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica precio máximo de referencia ARA.233 para el conjunto de balizas a instalar. - DESMONTAJE POSTE HORMIGON: En base al nº de apoyos a dismantelar se elimina 1 unidad - TRATAMIENTO DE APOYOS HORMIGON: En base al nº de apoyos a dismantelar se elimina 1 unidad.</p>
12	SEN22030020	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - Tramitación.</p> <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - PROT AVIF KIT AIS SUSP GS1-GS2: se eliminan 119 ud., dado que se prevé aislar sólo fase central. - COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: se asimila y aplica el precio máximo de referencia ARA.233 al conjunto de balizas a instalar.</p>
13	SEN22030050	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - 13 unidades de obra relacionadas con soterramiento.</p> <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1: Se eliminan de la medición 27 uds. considerando el numero de apoyos afectados. - SEGURIDAD Y SALUD: se modera al 5% de importe de ejecución material validado. - Se moderan precios en otras 13 unidades de obra: MTA010, WAP09, WAAP23, WAAP32, WAAP34, WAAP36, WAAP53, WAAP63, WAAP64, WARE01, WATE02, WATE18, WATE19.</p>
14	SEN22030041	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - TRAMITACIÓN</p> <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - APOYO METÁLICO C 7000 18 ZONA A ó B: En base a la Memoria presentada se elimina la unidad ARA.382 y se sustituye por unidad ARA.367.</p>
15	SEN22030040	8	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS: - Tramitación.</p> <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS: - PROT AVIF KIT AIS AMARRE: En base a nº de apoyos se eliminan 25,5 unidades (kit= 2 cubregrapas). - COL BALIZA PROTEC AVIFAUNA: Se asimila y aplica precio de referencia ARA 233 para el conjunto de balizas a instalar.</p>



Nº Orden Preferente	EXPEDIENTE	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
16	SEN22030080	6	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAMITACION <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DESMONTAJE POSTE DE MADERA MT: En base a nº de apoyos que se retiran o sustituyen se eliminan 4 uds. - APOYO METÁLICO C 2000 18: Se elimina 1 ud. en base a nº de apoyos de este tipo que se instalan. - APOYO METÁLICO C 2000 20: Se elimina 2 ud. en base a nº de apoyos de este tipo que se instalan. - FORRADO APOYO : Se eliminan 54 ud. dado que la adecuación consta de 28 apoyos.
17	SEN22030027	6	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAMITACION <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - APOYO METÁLICO C 2000 14: Se elimina una unidad en base a nº de apoyos de este tipo a adecuar según proyecto. - PROT AVIF KIT AIS SUSP GS1-GS2: Se eliminan las unidades propuestas en anexo presentado en fase de subsanación, al estar ya incluidas en presupuesto inicial
18	SEN22030079	6	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRAMITACION <p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FORRADO AVIFAUNA APOYO: se eliminan 84 unidades dado que la adecuación consta de 42 apoyos. - PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: Se eliminan 102 unidades, dado que cada kit contiene 2 cubregrapas y solo se prevé instalarlos en 16 apoyos.
19	SEN22030066	6	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CRUC BOVEDA CB-H4 AP HORM-CHAPA: Se asimila y modera precio con máximo de referencia ARA.358. - KIT AIS AMARRE GA1: Se eliminan 74 unidades en base a nº de apoyos y kit=2 cubregrapas. - FORRADO AVIFAUNA APOYO: Se elimina 1 ud en base a nº apoyos que se adecúan y se modera precio unitario con máximo de referencia.. - SEGURIDAD Y SALUD : Se modera a 5% de ejecución material de importe validado. - - Se moderan otras 12 uds. de obra: WAP09, WAAP23, WAAP32, WAAP34, WAAP36, WAAP53, WAAP57, WAAP64, WARE01, WATE01, WATE28, WATE19.
20	SEN22030083	6	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FORRADO AVIFAUNA APOYO: En base al nº de apoyos que se adecúan se eliminan 19 ud. de la medición. - PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: En base al nº de apoyos de amarre que se adecúan (12) se eliminan 27 unidades. (Kit= 2 cubregrapas).



Nº Orden Preferente	EXPEDIENTE	PUNTUACIÓN	OBSERVACIONES
21	SEN22030045	6	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIT AIS SUSPEN Se eliminan 8 ud.al instalarse sólo en en la fase central. - KIT AIS AMARRE se eliminan 20 ud. (kit=2 cubregrapas). - GESTIÓN RESIDUOS y SEGURIDAD Y SALUD Se moderan a 2% y 5% de los importes de ejecución material validados. - Se moderan precios con máximos de referencia en otras 10 unidades de obra: MTA010, MTA160, WAP09, WAAP34, WAAP36, WAAP57, WAAP64, WARE01, WATE18, WATE19.
22	SEN22030077	6	<p>UNIDADES DE OBRA MODIFICADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ARA.450 FORRADO AVIFAUNA APOYO: se eliminan 41 unidades de la medición en base a número de apoyos a adecuar. - ARA.468 PROT AVIF KIT AIS AMARRE GA1-GA2: se eliminan 15 unidades de la medición en base a número de apoyos a adecuar (kit= 2cubregrapas).
23	SEN22030007	6	<p>UNIDADES DE OBRA INADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ANTIPOSADA - COLOC ELEMENTOS ANTIPOSADAS AP CIRCUITO